安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第056號(原環署環檢字第056號)
檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1
電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2024-03003116	**報告日期**	2024/04/08
報告編號	AR-24-MY-004093-01	**專案編號**	GE113DW04839

客戶名稱：彰化縣好修國民小學	採樣時間：2024/03/29 09:50
業　　別：-	收樣時間：2024/03/29 13:36
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：林洛米
客戶樣品編號：	樣品特性：液體
檢測目的：自評參考	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點：彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段149號 幼兒園	採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
受驗單位：-	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY002　大腸桿菌群(濾膜法)　方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1		<6

備註
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
　無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部(原行政院環境保護署)及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人： 鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人:洪崇祐
報告簽署人:鄒家蘭

報告結束

eurofins

安美謙德環保股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第056號(原環署環檢字第056號)

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2024-03003117	**報告日期**	2024/04/08
報告編號	AR-24-MY-004093-01	**專案編號**	GE113DW04839

客戶名稱：彰化縣好修國民小學	採樣時間：2024/03/29 09:55
業　　別：-	收樣時間：2024/03/29 13:36
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：林洛米
客戶樣品編號：	樣品特性：液體
檢測目的：自評參考	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點：彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段149號 體育館2F	採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
受驗單位：-	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY002　大腸桿菌群(濾膜法)　方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1		<6

備註
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
　無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部(原行政院環境保護署)及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人： 鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人:洪崇祐
報告簽署人:鄒家蘭

報告結束

eurofins

安美謙德環保股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第056號(原環署環檢字第056號)

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1
電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2024-03003118	**報告日期**	2024/04/08
報告編號	AR-24-MY-004093-01	**專案編號**	GE113DW04839

客戶名稱：彰化縣好修國民小學
業　　別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段149號 自然教室走廊
受驗單位：-

採樣時間：2024/03/29 10:00
收樣時間：2024/03/29 13:36
聯 絡 人：林洛米
樣品特性：液體
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY002　大腸桿菌群(濾膜法)　方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1		<6

備註
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部(原行政院環境保護署)及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：洪崇祐
報告簽署人：鄒家蘭

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人： 鄒家蘭

報告結束